

114 年度法務部矯正署臺東監獄上半年建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	升降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
行政大樓 戒護大樓 忠、孝設 辦理情形	√	√	√	√	√	/	/	√	√	/	√	√	

備註：已完成√、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /

附表一

[illegible]

附表二

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部 矯正署 臺東監 獄	台東縣台 東市興安 路二段 642 號	034- 950279	每年 1 次	台友電梯 股份公司	高雄市機械 安全協會	1140919	每月 1 次	3 日	4 日	4 日	14 日	8 日	2 日	
									7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
									/	/	/	/	/	/	

備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第 5 條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備 檢驗維護 業名稱	專任電 氣技術 人員執 照號碼	依規定每 6個月應辦 理之檢驗 日期(最近 1次實際 辦理檢驗 日期)	檢驗方式	檢驗 結果	完成改善並 報地方主管 機關備查日 期	預定下 次檢測 月份	自行委外 辦理維護 保養頻率	備註
1	法務部 矯正署 臺東監 獄	台東縣台東 市興安路二 段 642 號	14023002095	德佳電機 顧問有限 公司	東電技中 字第 AP500036- 11 號	114 年 3 月 16 日	停電檢驗	合格	☒ 已完成 ☐ 預定完成 日期:	114 年 9 月	每半年 1 次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。

承辦人核章：



機關主管核章：
